ANEL 1
667.612,74 m²
Q=5,58 l/s

ANEL 2
586.181,63 m²
Q=5,88 l/s

ANEL 3
548.132,77 m²
Q=5,54 l/s

RESERV

SAÍDA DO RESERVATÓRIO VER DETALHE 9

19,17l/s - 225mm - 25,20m - J=0,0580m

VAZÃO - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO .
EXTENSÃO DO TRECHO - PERDA DE CARGA

SENTIDO DO FLUXO

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Louveira
Rede de Abastecimento de Água
BAIRRO MONTERREY - SETOR 2
Secretaria de Água e Esgoto
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETO

MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
Monterrey

DESENHO	Mateus Arantes
RV.	FL.
3	3/7
DATA	09/2019
ESCALA	1:2000

PROJEÇÃO UTM
DATUM WGS 1984